

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Paraguay, 18 semisótano · 36204 Vigo
Tel. 986 485 569 · 228 318 Fax 986 485 681
e-mail: bromatologia@lemabandin.com
C.I.F.: B-36624831

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE LA MUESTRA

CÓDIGO : 95158646 FECHA DE RECEPCIÓN : 17/02/2016
FECHA Y HORA RECOGIDA : 17/02/2016 08:00H
PRODUCTO : Agua de traída
TIPO DE ENVASE : Botella 1000 ml
LUGAR DE RECOGIDA : DEPOSITO
RECOGIDA POR : (*) El Solicitante
DESCRIPCIÓN : C.U. A VIDEIRA G36296804 DEPOSITO

ASOC. DE LAS TRAIIDAS DE AGUAS (COXAPO)
COXAPO
GRANXOLA Nº 24
ESTÁS - TOMIÑO C.P.: 36740
PONTEVEDRA

OBSERVACIONES: Datos de muestreo facilitados por el solicitante

AREA MICROBIOLOGIA

Fecha inicio análisis : 17/02/2016 Fecha fin análisis : 20/02/2016

| Parámetros analizados | Resultado | Unidades | L.D. | L.C. | Val. Limite (1) | Método |
|-------------------------------|-----------|------------|------|------|-----------------|--------------------------------|
| Coliformes totales | 0 | ufc/100 mL | | 1 | (2) 0 | PNT/001 Filtración de membrana |
| Microorganismos cult. a 22°C. | < 1 | ufc/ml | | 1 | (2) 100 | PNT/006 Recuento en Placa |

(1) Norma de Aplicación : RD 140/2003 (2)

Interpretación :

* Según los parámetros analizados y la legislación referenciada, la muestra se puede calificar como "apta para el consumo"

Pruebas Pendientes:

Ninguna, Informe finalizado.



VºBº Directora Laboratorio
Gemma Alonso Acuña (P.A.)

INFORME DE ENSAYO Nº : 95158646

FECHA DE EMISIÓN : 22/02/16

L.D. : LÍMITE DETECCIÓN , L.C. : LÍMITE CUANTIFICACIÓN, U : INCERTIDUMBRE

Los resultados obtenidos se refieren exclusivamente a la muestra analizada.

El laboratorio dispone del valor de incertidumbre asociada a cada análisis y estos valores están a disposición del cliente.

Prohibida la reproducción parcial de la información recogida en este informe sin autorización escrita de la dirección del laboratorio.