

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE LA MUESTRA

CÓDIGO : 09006193
FECHA DE RECEPCIÓN : 03/04/2009
FECHA Y HORA RECOGIDA : 03/04/2009
PRODUCTO : Agua de traída
LUGAR DE RECOGIDA : Grifo
RECOGIDA POR : (*) El Solicitante
DESCRIPCIÓN : CDAD DE AGUAS DE BARRO , USUARIO CASA
OBSERVACIONES : Datos muestreo facilitados por solicitante

ASOC. DE LAS TRAIIDAS DE AGUAS DE
ASOC. DE LAS TRAIIDAS DE AGUAS DE
GRANXOLA Nº 24
ESTÁS - TOMIÑO
PONTEVEDRA
C.P.: 36740

AREA FISICO-QUIMICA

Parámetros analizados	Resultado	Unidades	Fecha inicio análisis : 03/04/2009		Fecha fin análisis : 06/04/2009	
			L.D.	L.C.	Val. Limite (1)	Método
pH	6,6	-		3 (2)	6,5 - 9,5	PNT/207 Método Potenciométrico
Conductividad a 20° C	49	uS/cm		15 (2)	2500	PNT/208 Medida Directa
Nitritos	< 0,01	mg/l		0,01 (2)	0,5	*PNT/221 UV-VIS
Cloro Residual Combinado	0,00	mg/l		0,05 (2)	2	*PNT/253 UV-VIS
Standard Methods 4500-Cl G						
Cloro Residual Libre	< 0,05	mg/l		0,05 (2)	1	*PNT/253 UV-VIS
Standard Methods 4500-Cl G						
Color	3	mg/l Pt/Co		0 (2)	15	*PNT/202 Inspección visual
Olor	0	Ín. Dil.		0 (2)	3	*PNT/201 Cualitativa
Organoléptico						
Sabor	0	In. Dil.		0 (2)	3	*PNT/203 Cualitativa
Organoléptico						
Turbidez	0,6	UNF		0,1 (2)	5	*PNT/204 Nefelometría
Standard Methods 2130 B						
Amonio	< 0,05	mg/L		0,05 (2)	0,5	*PNT/275 Electroquímico

AREA MICROBIOLOGIA

Parámetros analizados	Resultado	Unidades	Fecha inicio análisis : 03/04/2009		Fecha fin análisis : 06/04/2009	
			L.D.	L.C.	Val. Limite (1)	Método
Coliformes totales	0	ufc/100 mL		1 (2)	0	*PNT/001 Filtración de membrana
UNE EN ISO 9308 - 1:2000						
Coliformes fecales	0	ufc/100 mL		1 (2)	0	*PNT/001 Filtración de membrana
UNE EN ISO 9308 - 1:2000						
Microorganismos cult. a 22°C.	30	ufc/ml		1 (2)	100	PNT/006 Recuento en Placa
<i>Escherichia Coli</i>	0	ufc/100ml		1 (2)	0	*PNT/001 Filtración de membrana

(1) Norma de Aplicación : RD 140/2003 (2)

Interpretación : * Según los parámetros analizados y la legislación referenciada, la muestra se puede calificar como "apta para el consumo"

P.Pendientes: Ninguna, Informe finalizado.



Vº.Bº. : Directora Laboratorio
Ruth Mª Castro Nogueira

INFORME DE ENSAYO Nº : 09006193

FECHA DE EMISIÓN : 06/04/09

L.D. : LÍMITE DE DETECCIÓN , L.C. : LÍMITE CUANTIFICACIÓN

Los resultados obtenidos se refieren exclusivamente a la muestra analizada.

El laboratorio dispone del valor de incertidumbre asociada a cada análisis y estos valores están a disposición del cliente.

Prohibida la reproducción parcial de la información recogida en este informe sin autorización escrita de la dirección del laboratorio.

* los ensayos/actividades marcadas están fuera del alcance de la acreditación de ENAC.

V0002-3

Laboratorio de Análisis Clínicos F.Lema y J.Bandin S.L. Empresa inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, Tomo 4385, Folio 232, D306
Datos protegidos y Confidenciales conforme a la Ley de Protección de Datos 15/99 (R.D. 994/99)

Página Nº1