

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE LA MUESTRA

CÓDIGO : 50870613 FECHA DE RECEPCIÓN : 28/10/2015
FECHA Y HORA RECOGIDA : 27/10/2015 19:15
PRODUCTO : Agua de manantial
TIPO DE ENVASE : Botella 1000 ml
LUGAR DE RECOGIDA : MANANTIALES CABADUX
RECOGIDA POR : (*) El Solicitante
DESCRIPCIÓN : BARRO REXIDOURO MANANTIALES

ASOC. DE LAS TRAIIDAS DE AGUAS (COXAPO)
COXAPO
GRANXOLA Nº 24
ESTÁS - TOMIÑO C.P.: 36740
PONTEVEDRA

OBSERVACIONES: Datos de muestreo falicitados por el solicitante

AREA FISICO-QUIMICA

| Parámetros analizados | Resultado | Unidades | Fecha inicio análisis : 28/10/2015 | | | Fecha fin análisis : 30/10/2015 | |
|--------------------------|-----------|----------|------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | L.D. | L.C. | Val. Limite (1) | Método | |
| pH | 5,5 | - | | 3 (2) | 6,5 - 9,5 | PNT/207 Método Potenciométrico | |
| Conductividad a 20° C | 48 | uS/cm | | 15 (2) | 2500 | PNT/208 Medida Directa | |
| Nitritos | < 0,01 | mg/l | | 0,01 (2) | 0,5 | *PNT/221 UV-VIS | |
| Cloro Residual Combinado | 0 | mg/l | | (2) | 2 | *PNT/253 UV-VIS | |
| Cloro Residual Libre | < 0,05 | mg/l | | 0,05 (2) | 1 | *PNT/253 UV-VIS | |
| Color | 0 | - | | 0 (2) | 15 | *PNT/202 UV-VIS | |
| Olor | 0 | Ín. Dil. | | 0 (2) | 3 | *PNT/201 Cualitativa | |
| Sabor | 0 | In. Dil. | | 0 (2) | 3 | *PNT/203 Cualitativa | |
| Turbidez | < 0,1 | UNF | | 0,1 (2) | 5 | *PNT/204 Nefelometría | |
| Amonio | < 0,05 | mg/L | | 0,05 (2) | 0,5 | PNT/275 Electroquímico | |

AREA MICROBIOLOGIA

| Parámetros analizados | Resultado | Unidades | Fecha inicio análisis : 28/10/2015 | | | Fecha fin análisis : 31/10/2015 | |
|-------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|-------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | L.D. | L.C. | Val. Limite (1) | Método | |
| Coliformes totales | 0 | ufc/100 mL | | 1 (2) | 0 | PNT/001 Filtración de membrana | |
| Coliformes fecales | 0 | ufc/100 mL | | 1 (2) | 0 | PNT/001 Filtración de membrana | |
| Microorganismos cult. a 22°C. | < 1 | ufc/ml | | 1 (2) | 100 | PNT/006 Recuento en Placa | |
| <i>Escherichia coli</i> | 0 | ufc/100ml | | 1 (2) | 0 | PNT/001 Filtración de membrana | |

(1) Norma de Aplicación : RD 140/2003 (2)

Interpretación :

* Según los parámetros analizados y la legislación referenciada, la muestra se puede calificar como "apta para el consumo"

INFORME DE ENSAYO Nº : 50870613

FECHA DE EMISIÓN : 03/11/15

L.D. : LÍMITE DETECCIÓN , L.C. : LÍMITE CUANTIFICACIÓN, U : INCERTIDUMBRE

Los resultados obtenidos se refieren exclusivamente a la muestra analizada.

El laboratorio dispone del valor de incertidumbre asociada a cada análisis y estos valores están a disposición del cliente.

Prohibida la reproducción parcial de la información recogida en este informe sin autorización escrita de la dirección del laboratorio.

DATOS DE LA MUESTRA

CÓDIGO : **50870613** FECHA DE RECEPCIÓN : **28/10/2015**
FECHA Y HORA RECOGIDA : **27/10/2015 19:15**
PRODUCTO : **Agua de manantial**
TIPO DE ENVASE: **Botella 1000 ml**
LUGAR DE RECOGIDA : **MANANTIALES CABADUX**
RECOGIDA POR : (*) **El Solicitante**
DESCRIPCIÓN : **BARRO REXIDOURO MANANTIALES**
OBSERVACIONES: **Datos de muestreo falicitados por el solicitante**

Pruebas Pendientes: Ninguna, Informe finalizado.



VºBº Directora Laboratorio
Gemma Alonso Acuña (P.A.)

INFORME DE ENSAYO Nº : 50870613

FECHA DE EMISIÓN : 03/11/15

L.D. : LÍMITE DETECCIÓN , L.C. : LÍMITE CUANTIFICACIÓN, U : INCERTIDUMBRE

Los resultados obtenidos se refieren exclusivamente a la muestra analizada.

El laboratorio dispone del valor de incertidumbre asociada a cada análisis y estos valores están a disposición del cliente.

Prohibida la reproducción parcial de la información recogida en este informe sin autorización escrita de la dirección del laboratorio.