

* los ensayos/actividades marcadas están fuera del alcance de la acreditación de ENAC.

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE LA MUESTRA

CÓDIGO : 95077567
FECHA DE RECEPCIÓN : 02/04/2013
FECHA Y HORA RECOGIDA : 02/04/2013
PRODUCTO : Agua de manantial
LUGAR DE RECOGIDA : MANANTIAL
RECOGIDA POR : (*) El Solicitante
DESCRIPCIÓN : C.U. PANASCO FONTESECA Nº9

ASOC. DE LAS TRAIADAS DE AGUAS (COXAPO)
COXAPO
GRANXOLA Nº 24
ESTÁS - TOMIÑO C.P.: 36740
PONTEVEDRA

OBSERVACIONES: **Datosa de muestreo facilitados por el solicitante**

AREA FISICO-QUIMICA

Parámetros analizados	Resultado	Unidades	Fecha inicio análisis : 03/04/2013			Fecha fin análisis : 11/04/2013	
			L.D.	L.C.	Val. Limite (1)	Método	
pH	4,8	-		3 (2)	6,5 - 9,5	PNT/207 Método Potenciométrico	
Conductividad a 20° C	34	uS/cm	15 (2)	2500		PNT/208 Medida Directa	
Nitratos	0,2	mg/L		0,1 (2)	50	*PNT/220 Electroquímico	
Standard Methods 4500-NO3 D							
Nitritos	< 0,01	mg/l		0,01 (2)	0,5	*PNT/221 UV-VIS	
Color	1	mg/l Pt/Co		0 (2)	15	*PNT/202 UV-VIS	
Oxidabilidad	0,89	mg O2/L		0,1 (2)	5	*PNT/247 KMnO4	
Oxidación con KMnO4							
Turbidez	0,1	UNF		0,1 (2)	5	*PNT/204 Nefelometría	
Amonio	< 0,05	mg/L		0,05 (2)	0,5	PNT/275 Electroquímico	
Manganeso	< 10,00	ug/l Mn		10 (2)	50	*PNT330 ICP-MS	
Standard Methods 3500-Mn B							
Arsénico	< 0,50	ug/l		0,5 (2)	10	*PNT330 ICP-MS	

AREA MICROBIOLOGIA

Parámetros analizados	Resultado	Unidades	Fecha inicio análisis : 02/04/2013			Fecha fin análisis : 05/04/2013	
			L.D.	L.C.	Val. Limite (1)	Método	
Coliformes totales	0	ufc/100 mL		1 (2)	0	*PNT/001 Filtración de membrana	
Microorganismos cult. a 22°C.	< 1	ufc/ml		1 (2)	100	PNT/006 Recuento en Placa	
<i>Escherichia coli</i>	0	ufc/100ml		1 (2)	0	*PNT/001 Filtración de membrana	
<i>Clostridium perfringens</i>	0	ufc/100ml		1 (2)	0	*PNT/020 Filtración en Membrana	

(1) Norma de Aplicación : **RD 140/2003 (2)**

Interpretación :

* Según los parámetros analizados y la legislación referenciada, la muestra se puede calificar como "apta para el consumo"

INFORME DE ENSAYO Nº : 95077567

FECHA DE EMISIÓN : 12/04/13

L.D. : LÍMITE DE DETECCIÓN, L.C. : LÍMITE CUANTIFICACIÓN, U. : INCERTIDUMBRE
Los resultados obtenidos se refieren exclusivamente a la muestra analizada.

El laboratorio dispone del valor de incertidumbre asociada a cada análisis y estos valores están a disposición del cliente.
Prohibida la reproducción parcial de la información recogida en este informe sin autorización escrita de la dirección del laboratorio.

DATOS DE LA MUESTRA

CÓDIGO : 95077567
FECHA DE RECEPCIÓN : 02/04/2013
FECHA Y HORA RECOGIDA : 02/04/2013
PRODUCTO : Agua de manantial
LUGAR DE RECOGIDA : MANANTIAL
RECOGIDA POR : (*) El Solicitante
DESCRIPCIÓN : C.U. PANASCO FONTESECA Nº9
OBSERVACIONES: Datos de muestreo facilitados por el solicitante

Pruebas Pendientes:

Informe Finalizado



VºBº Directora Laboratorio
Ruth Mª Castro Nogueira

INFORME DE ENSAYO Nº : 95077567

FECHA DE EMISIÓN : 12/04/13

L.D. : LÍMITE DETECCIÓN, L.C. : LÍMITE CUANTIFICACIÓN, U. : INCERTIDUMBRE

Los resultados obtenidos se refieren exclusivamente a la muestra analizada.

El laboratorio dispone del valor de incertidumbre asociada a cada análisis y estos valores están a disposición del cliente.

Prohibida la reproducción parcial de la información recogida en este informe sin autorización escrita de la dirección del laboratorio.