

CÓDIGO MUESTRA: 180517LB16	CARACTERIZACIÓN: Agua de consumo
CLIENTE: COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUAS DE MEIXUEIRO-BOUCIÑA-SABAJANES CARRETERA VELLA MADRID Nº145 36214 - VIGO (PONTEVEDRA)	REFERENCIA CLIENTE: CAMIÑO VELLO Nº125
REGISTRO FECHA DE RECEPCIÓN: 18/05/2017 INICIO DE ANÁLISIS: 18/05/2017 FIN DE ANÁLISIS: 23/05/2017	TOMA DE MUESTRA * REALIZADA POR: Cliente, entregada en laboratorio LUGAR: PTO. MUESTREO: VOLUMEN DE MUESTRA: 0,5 L plástico+ 0,5 L plástico estéril c/tiosulfato FECHA - HORA: TIPO DE MUESTREO: <i>Datos aportados por el cliente.</i>

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

PARÁMETRO	RESULTADO ±U	UNIDADES	LÍMITE*(1)	MÉTODO DE REFERENCIA
COLOR*	<5	mg/L Pt/Co	15	IN-F-45. Colorimetría
OLOR*	1	Índice dilución	3 a 25°	Organoléptico
SABOR*	-	Índice dilución	3 a 25°	Organoléptico
pH	6,3 ±5% a 24,6 °C	ud pH	6,5 - 9,5	IN-F-10. Electrometría
CONDUCTIVIDAD a 20 °C	32	µ S/cm	2.500	IN-F-11. Electrometría
TURBIDEZ*	<0,5	UNT	5	IN-F-13. Turbidimetría
COLORO LIBRE RESIDUAL in situ*	<0,1	mg/L	1,0	Colorimétrico in situ
COLORO COMBINADO in situ*	<0,1	mg/L	2,0	Colorimétrico in situ
AMONIO	<0,06 (0,0151)	mg NH ₄ ⁺ /L	0,5	IN-F-49. Electrodo selectivo
Coliformes totales recuento*	0	UFC/100 mL	0	IN-M-03. Filtración membrana
Coliformes fecales recuento*	0	UFC/100 mL		IN-M-03. Filtración membrana
Escherichia coli recuento*	0	UFC/100 mL	0	IN-M-03. Filtración membrana
Aerobios a 22°C recuento*	3	UFC/mL	100	IN-M-01. Recuento en placa

(1) REFERENCIAS*: R.D. 140/2003 para aguas potables

OBSERVACIONES* :

Los ensayos/actividades marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC.

Los resultados entre paréntesis son lecturas fuera del rango del método y están fuera del alcance de acreditación.

Fecha de emisión:

Vigo, 25 de mayo de 2017

Dirección técnica

María Silva Iglesias