

INFORME DE ENSAYO		Nº DE REFERENCIA: 9756 / 2015				
DATOS DEL CLIENTE		COMUNIDAD DE AGUAS DE CARBALLAL				
		Av aeropuerto nº 483 36318 VIGO NIF H36733541				
DATOS DE LA MUESTRA						
Denominación de la muestra:		USUARIO 72 CHAMUSCADA Nº2				
Tipo de muestra:		Agua de Consumo (RD 140/2003)				
Remitido por:		COMUNIDAD AGUAS CARBALLAL				
Fecha inicio / finalización:		11/02/2015 - 25/02/2015				
DATOS DE TOMA DE MUESTRA						
Población:		CARBALLAL (PONTEVEDRA)				
Fecha Toma:		10/02/2015 - 10:00				
Cantidad de muestra:		2.5L				
		Fecha Entrada: 10/02/2015 - 10:30				
		Tipo envase : 1P 1VB				
RESULTADOS LABORATORIO						
PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT	RD 140/2003	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES
Olor a 25°C	ORG/006	1 Ind. dil.	3	1		Ind. dil. (*) (4)
Sabor a 25°C	ORG/006	1 Ind. dil.	3	1		Ind. dil. (*) (4)
Color	EA/002-a	3,0 mg/L	15 mg/L	<3,0		mg/L (4)
Turbidez	NF/001-a	0,5 UNF	1 UNF	<0,5		UNF (4)
pH	EL/002-a		9,5 Unidad pH	6,7	±0,2	Unidad pH (4)
Conductividad a 20°C	EL/001-a	10 µS/cm	2 500 µS/cm	88	±11	µS/cm (4)
Cloro residual libre	COL/001-a	0,05 mg/L Cl2		<0,05		mg/L Cl2 (1)
Amonio	EA/017-a	0,050 mg/L	0,50 mg/L	<0,050		mg/L (4)
Coliformes totales	FIL/003-a (Recuento)		0 UFC/100ml	0		UFC/100ml (1)
<i>Escherichia coli</i>	FIL/010-a (Recuento)		0 UFC/100ml	0		UFC/100ml (1)
Ensayos validados por:	Maria Bouzada Berea (Jefe Laboratorio IPROMA-GALICIA), Cristóbal Alonso Santos (Técnico sección Físico-Químico), Inmaculada Solís Andrés (Jefe sección Microbiología)					
Dirección técnica:	Salomé Ballester Nebot					

Emitido en Mos a 25 de Febrero de 2015

Firmado electrónicamente por:
INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE S.L. - CIF B12227492
Nombre: ARNAU RIPOLLES, AMILCAR ANDRES - NIF: 18918814A.

Todos los datos de la identificación de la muestra y de su toma han sido facilitados por el cliente
Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.
Los ensayos / toma de muestra marcados con (*), las interpretaciones y datos expresados en observaciones no están incluidos en el alcance de acreditación.

- (1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN (Exp.:103/LE268)
(4) Ensayos realizados en IPROMA GALICIA (Exp.:103/LE1695)

